

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

<b>Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)</b> (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
<b>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет или СПбГУ) Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)</b>		
<b>1037800006089</b>		ОГРН
(полное и сокращенное наименование объекта)		
<b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
<b>85.22</b>		ОКВЭД основной
<b>86.10; 86.21; 86.22; 86.23; 86.90</b>		ОКВЭД дополнительный
<b>Форма собственности</b>   <b>12</b>		ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
<b>Организационно-правовая форма</b>   <b>30003</b>		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	<b>Директор</b>	<b>Федотов Юрий Николаевич</b>
<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	<b>+7(812)6762507</b>	<b>Факс. 6762506</b>
<b>E-mail объекта</b>	<b>info@gosmed.ru</b>	
<b>Юридический адрес объекта</b>	<b>199034</b>	<b>Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д.13-15, литера А</b>
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес объекта</b>	<b>199034</b>	<b>Санкт-Петербург,</b>
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Кадетская линия В.О., д.13-15, литера А</b>		
<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>	<b>Санкт-Петербургский государственный университет</b>	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>	<b>199034</b>	
<b>Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9</b>		(индекс)
	(почтовый адрес)	
<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>   <b>Правительство РФ</b>		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>   <b>103274</b>   <b>г. Москва,</b>		
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Краснопресненская набережная, 2</b>		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>   <b>Председатель Правительства РФ</b>		
<b>Медведев Дмитрий Анатольевич</b>		
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>		<b>Факс</b>
<b>E-mail руководителя вышестоящей организации</b>		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

**Наименование объекта (подразделения объекта)** Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ (поликлиника, стационар)

**Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)** 199034, Санкт-Петербург, Калетская линия В.О., д. 13-15, литера А

**Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)** 6196,9

**Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)** Цок, 1,2,3 этажи (обследование производится только части здания: 1 и 2этаж 1 843,5 кв.м.)

<b>Кадастровый номер объекта</b>	78: 06: 0 0 0 2 0 1 1: 2009
	78: 06: 0 0 0 2 0 1 1: 3

**Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все

**Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.

**Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)** да

**АНКЕТА (основная часть)**

п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) адаптации зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Фактическое значение измерения	(для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание (Зона: № на плане, № фото)
1						Длина измерения	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>1 Пути пешеходного движения</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1	0			Ширина пешеходных путей «К»	м	3,75-2,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	1	0			Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
	1	0			Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
	0	0			Ограждение пространства под навесными устройствами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром из камня (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
	0	0			Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
<b>1.2 Наружные лестницы</b>										
Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<b>1.3 Пандусы: стационарные</b>										
Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<b>1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>										
Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
<b>2 Входной узел для МГН со двора (для К)</b>										
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
<b>2.1 Наружные лестницы</b>										
Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<b>2.2 Пандусы: стационарные</b>										
в отделение амбулаторного диализа ( пом.1 лист 2)										
Название зоны	1	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношение, (%)	1,5: 17 (8,8%)	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	Фото 1
	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	м	0,98	0,9-1,0	п. 4.1.14	
	1	0			Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
	1	0			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,7	0,7		
	1	0			Ограждения с поручнями с двух сторон	м	0,7	0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					пандуса на высоте «К» (нижний поручень)					
		1	0		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,3	Не менее 1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	0		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	2,1	Не менее 1,5		
		1	0		Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	0		Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	Фото 2
<b>Пандус: аппарели цокольный этаж (пом. 146 лист 2)</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны	1	1	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		1	1	0	Уклон пандуса «К»	соотношение (%)	0,7: 2,8 (25%)	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	Фото 3
		1	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	1,68	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		1	1	1	Ширина пандуса	м	0,65	Не менее 1,0	п.5.2.13	
		1	0		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д,9	
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7		
		1	0		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,68	Не менее 1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	0		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,78	Не менее 1,5		
		1	0		Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	0		Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		0	1	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	Фото 4
2.3	<b>Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)</b>									
	Название зоны	0	0				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением (для обеспечения доступности «К» в отделе диализа) (пом. 1 лист 2)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
	Название зоны	0	1	1						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6		п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные (для обеспечения доступности «К» в вестибюль цокольного этажа-приёмный покой) (пом. 148 лист 2)									
	Название зоны	0	1	1						
					«К»	наличие				п. 4.1.14
2.6	Входные площадки									
2.7	В отделе амбулаторного диализа (пом. 1 лист 2)									
	Название зоны	1	1	0						
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да			п. 5.1.3
		1	0		Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			СП 35-101-2001, п.3.17
		1	0		Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		1	0		Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намочении «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			СП 118.13330, п.4.7
					Высота площадки без пандуса выше отметки тротуара «К»	М		не менее 0,15 м		Возможно на уровне пола
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	соответствие	да			п. 5.1.3
		1	1	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	Нет	1,9 x 4,6		Фото 5
	Цокольный этаж. Приёмный покой. (пом. 146 лист 2)									
	Название зоны	0	1	1						
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	нет			п. 5.1.3
		0	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			СП 35-101-2001, п.3.17
		0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		1	0		Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намочении «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
		1	0		Высота площадки без пандуса выше отметки тротуара «К»	М	0	не менее 0,15 м		Возможно на уровне пола
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	соответствие				п. 5.1.3
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие				п. 5.1.3
2.8	Входные тамбуры:									
	Название зоны	0	0	0						
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие		Не менее 1,5	5.1.7.	
2.9	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
Отделение амбулаторного диализа										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	Фото 7
	1	0			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014		
Цокольный этаж. Приёмный покой.										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2		
	1	0			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014		Фото 8
2.10	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей (цокольный этаж)									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1	0			Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «С», «О», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.5	
	1	0			Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
2.11	Вестибюли общественных зданий									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	0	0								
2.1.1	Входной узел для МГН (О, С, Г, У) (вход с ул. Кадетская)									
2.1.2.	Наружные лестницы									
Название зоны	0	0								
2.1.3.	Пандусы: стационарные									
Название зоны	0	0								
2.1.4.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
Название зоны	0	0								
2.1.5.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
Название зоны	0	0								
2.1.6.	Подъемники мобильные									
Название зоны	0	0			«К»	наличие			п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1.7. Входные площадки</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	Фото 9
	0	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17	
	1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
	1	1	0	0	Высота площадки без пандуса выше отметки тротуара «К»	м	0,15	не менее 0,15 м	СП 118.13330, п.4.7	Возможно на уровне пола
	1	1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	Нет 1,8 х 0,95		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
<b>2.1.8. Входные тамбуры</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1	0	0	0		соответствие	Нет	Не менее 1,5	5.1.7.	Пом. 1 лист 1
	1	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»		Глубина 1,5 Ширина 4,6			
<b>2.1.9. Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1	0	0	0		м	1,7	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
	1	1	0	0	Ширина в свету «К»					
	1	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К»	м	0,05	Не более 0,014		
<b>2.1.10. Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	0	1	1	1		соответствие	нет		п. 5.1.5	Фото 10
	0	1	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»					
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
<b>2.12. Вестибюли общественных зданий</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	0	1	1	1		м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	Пом.4 и 5 лист 1
	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»					
	0	1	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
<b>3 Пути движения внутри здания</b>										
<b>3.1 Коридоры, переходы в другие здания</b>										
<b>3.1.1 Название зоны</b>										
<b>Коридор 1 этажа</b>										
		1	0		Ширина «К»	м	1,7-2,2	Не менее 1,5	п. 5.2.1	Пом 109 лист 2
<b>3.1.3. Коридор 2 этажа</b>										
		1	0		Ширина «К»	м	1,7-4,0	Не менее 1,5	п. 5.2.1	Пом. 288 лист 3
<b>3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров 2 этажа</b>										
<b>Название зоны</b>										
<b>Наименование ОСИ (см. прим. п.5)</b>										
		1	1	1	Ширина «К»	м	0,75	Не менее 0,9	п. 5.2.4	пом.323 лист 3
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
<b>3.3 Внутренние лестницы</b>										
<b>Наименование ОСИ (см. прим. п.5)</b>										
<b>Внутренняя лестница центрального входного узла</b>										
<b>3.3.1 Название зоны</b>										
		1	1	0						пом. 4 лист 1
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9-1,05	0,85-0,92	п. 5.2.15	Фото 11
		0	1	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		Фото 12
		0	0		Разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
		1	0		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,6	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0		Открытые ступени (без подступенков)	соответствие	да		п. 5.2.9	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					не допускаются «О», «С»					
	лестница 2 этаж									
3.3.1	Название зоны	1	1	0						
	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	1	0			м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	Высота ступеней «О», «С»	1	0			м	0,14	0,13 - 0,17		
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	1	0			м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	0	1	0		м	0	0,27-0,33		Фото 13
	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»					наличие			п. 5.2.11	
	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»					м		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»					м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	1	0			соответствие	да		п. 5.2.9	
3.3	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.4	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0							
3.5	Подъемники мобильные (для преодоления «К» лестницы 2 этажа (пом. 322 лист 3))									
	Название зоны	0	1	1						
		0	1	1	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.6	Лифты:									
	Название зоны	1	1	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		1	0		Ширина кабины «К»	м	2,35	Не менее 1,7		
		1	0		Глубина кабины «К»	м	1,7	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
		1	0		Ширина дверного проема «К»	м	1,1	Не менее 0,95		
		1	0		Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		1	0		Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0		Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1	0		Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	Фото 14
		1	0		Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1	0		Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
<b>4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>										
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
4.2.1.	Название зоны	1	1	1	Регистратура 0 этаж					Пом. 5 лист 1
		1	1	1	Поверхность низа окошек справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,16	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	Фото 15
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.2.2.	Название зоны	1	1	1	Гардероб					Пом. 5 лист 1
		1	1	1	Поверхность низа стойки обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,05	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	
4.2.3	Название зоны	1	1	1	Касса					
		1	1	1	Поверхность низа окна обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,05	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	Фото 16
4.2.2.	Название зоны	1	1	1	Стойка дежурного мед.персонала					
		1	1	1	Поверхность стойки обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,19	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	Фото 17, 18
4.2.3.	Название зоны	1	0		Врачебные кабинеты 1-2 этажа					
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0		на одно рабочее место	кв.м	12		п. 7.1.13	
		1	0		на два рабочих места	кв.м	18		п. 7.1.13	
<b>5</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
<b>5.1</b>	<b>Доступная кабина в общей уборной</b>									
Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
<b>5.2</b>	<b>Универсальная кабина 1 этаж</b>									
Название зоны	1	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	0,8	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	пом. 53 и 54 лист 1
					Глубина «К»	м	2,0	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,2	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	Фото 19
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	0	1,35	п.5.3.6	Фото 20

1 -	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Универсальная кабина 2 этаж										
Название зоны	1	1	1	1	Ширина «К»	м	1,75	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	пом.327 лист 3
	1	1	1	0	Глубина «К»	м	1,46	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
	1	1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,56	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
	1	0	0	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,75	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
	0	1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	Фото 21
	1	0	0		Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
	0	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
	0	1	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	0	1,35	п. 5.3.6	Фото 22
5.3	Кабины душевые закрытые									
Название зоны	0	0	0	0						
<b>6</b>										
<b>Автостоянки</b>										
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		6,0		
					Длина зоны для парковки «К»	м				
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

**Примечание:**

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с требованиями с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

#### Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.

Технический паспорт с поэтажными планами ПИБ на 16 л.

Заполнил Анкету:

Представитель АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий»

Тел. 89119914509

Никulina Т.В.

18.04.2019 г.

Согласовано:

Должность руководителя  
обследованного объекта

ФИО

Тел.

+7(812)6762507

Директор Клиники высоких  
медицинских технологий  
им. Н.И.Пирогова (поликлиника,  
стационар)

Федотов Ю.Н.



подпись

«    »    2019 г.