

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет или СПбГУ) Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)

1037800006089

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

85.22

ОКВЭД
основной

86.10; 86.21; 86.22; 86.23; 86.90

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | 12

(указывается форма собственности по ОКФС)

ОКФС

Организационно-правовая форма

30003

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Федотов Юрий Николаевич

Телефон, факс руководителя объекта

+7(812)6762507

Факс. 6762506

E-mail объекта

info@gosmed.ru

Юридический адрес объекта

190103

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.154, литер А, Г

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

190103

Санкт-Петербург,

(индекс)

(почтовый адрес)

наб. реки Фонтанки, д. 154, литер А, Г

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Санкт-Петербургский государственный университет

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

199034

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Правительство РФ

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

103274

г. Москва,

(индекс)

(почтовый адрес)

Краснопресненская набережная, 2

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Председатель Правительства РФ

Медведев Дмитрий Анатольевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Факс

E-mail руководителя вышестоящей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ (поликлиника, стационар)									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		190103, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154, литер А, Г									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		8431.8									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1,2,3,4,5 этажи (обследование производится только части здания: I и 3этаж 1086 кв.м)									
Кадастровый номер объекта		7	8	1	6	1	2	0	1	1	Литер Г
		7	8	1	6	1	2	0	2	7	Литер А
Категории обслуживаемого населения:		граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все, все									
Категории обслуживаемых инвалидов:		инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		да									

АНКЕТА (основная часть)

п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство оборудования объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	10	11
1											
п											

Примечание (Зона: № на плане, № фото)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1 Пути пешеходного движения										
1	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
1		1	1		Ширина пешеходных путей «К»					
1		1	1		Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
1		1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.11	Фото 1,2
0		0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования; нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	
0		0	0		Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие				
1.2 Наружные лестницы										
0	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		0,35-0,4		
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»				п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
0	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Уклон пандуса «К»					
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2	Входной узел для МГН (со двора)									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4		5Н на плане Фото 3
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
		1	0		Ширина марша лестниц «О»	м	1,74	Не менее 1,35		
		1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,04	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
		1	0		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
		1	0		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	1	1	1	Уклон пандуса «К»	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) соотношение, I: 6.(17%) (%).	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	Фото 4	
		1	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	0,9- 1,0	п. 4.1.14	Фото 5	
		1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,85-0,92			
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7			
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,05	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2, IX 2,1 в местах интенсивного использования	
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	2,3			
		1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п. 4.1.16		
		1	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	п. 4.1.16		
		0	1	1	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	п.5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,0		
					Ширина пандуса «К»	(%).		Не более 10%	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	м				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие			п. 4.1.14	
					«К»					
2.6	Входные площадки									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да		п. 5.1.3	Фото 6
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1	0		Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Высота площадки без пандуса выше отметки тротуара «К»	м		не менее 0,15 м	СП 118.13330, п.4.7	Возможно на уровне пола	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-«К»	соответствие			п. 5.1.3		
		1	1	1	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2;- «К»	соответствие	Нет (2,30х2,05)		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	0		Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	да	Не менее 1,5	5.1.7.		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	1	1	Ширина в свету «К»	м	1,1	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.5		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
2.10	Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		0	0		Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	2 на плане	
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6		
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет				
2.1.1	Входной узел (вход с улицы)										
2.1.2.	Наружные лестницы										
	Название зоны	0	0							Фото 7.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3. Пандусы: стационарные										
	Название зоны	0	0							
2.1.4. Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										
	Название зоны	0	0							
2.1.5. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0							
2.1.6. Подъемники автомобильные										
	Название зоны	0	1	1	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
2.1.7. Входные площадки										
	Название зоны	0	0							
2.1.8. Входные тамбуры										
	Название зоны	1	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	Нет	Не менее 1,5	5.1.7.	1 на плане Фото 8
							Глубина 1,6			
							Ширина 1,73			
2.1.9. Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны	1	1	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		1	0		Ширина в свету «К»	м	1,6	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014		
2.1.10. Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	0	1	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5	Фото 8
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
3	Пути движения внутри здания									
3.1 Коридоры, переходы в другие здания										
3.1.1. Названия зоны Коридор 1 этажа										
	Название зоны	1	0		Ширина «К»	м	1,95-2,84	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
	3.1.2. Коридор 2 этажа – (переход к лифту) имеет уклон									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0		Ширина «К»	м	2,20	Не менее 1,5	п. 5.2.1	59 на плане Фото 9
		1	0		Уклон «К»	%	1:20	Не более 1:20, (5%)		
		0	1	1	Поручни	наличие	нет		п. 5.2.15	
3.1.3. Коридор 3 этажа										
		1	0		Ширина «К»	м	2,4-3,4	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
		1	0		Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0		Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0		Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3 Внутренние лестницы										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Внутренняя лестница центрального входного узла										
3.3.1	Название зоны	1	0	0						2ЛК на плане
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	0		Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	0		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33		
		0	0		Разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
		1	0		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	2,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0		Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
лестница в гардероб (цокольный этаж)										
3.3.1	Название зоны	1	1	1						
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	0		Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	Фото 10
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		Фото 11
		0	0		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
		1	0		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	2,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0		Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.3.2	Название зоны	Межэтажная лестница - 3 этаж								
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	19Н на плане
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	Фото 12
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		Фото 13
		0	0		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
		0	0		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0		Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.3.3.		Лестница - 1 этаж (к кабинету МРГ)								
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	3ЛК на плане Фото 14
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,24	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
3.3	Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9		
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)			
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15		
					Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14		
3.4	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0								
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13		
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
3.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6			
3.6	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	1	1							
		0	1	1	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	Лифты: больничный лифт обслуживается лифтером	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
	Название зоны	1	1	1	0	м	1,4	Не менее 1,7	п. 5.2.18	Фото 15, 16
		1	1	0	Ширина кабины «К»					
		1	0		Глубина кабины «К»	м	2,4	Не менее 1,5		
		1	0		Ширина дверного проема «К»	м	1,4	Не менее 0,95		
		1	0		Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0		Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0		Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	1	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		1	0		Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	1	1	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
4.2.1.	Название зоны	1	1	1	Справочное 1 этажа					
		1	1	1	Поверхность низа окошек справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,0	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	Фото 17,18
		0	1	1	Информационная мемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.2.2.	Название зоны	1	1	1	Гардероб цокольный этаж					
		1	1	1	Поверхность низа стойки обслуживания на	м	0,99	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	Фото 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					высоте от уровня пола «К»					
4.2.3	Название зоны	1	1	1	Регистратура 1 этаж					2 на плане
		1	1	1	Поверхность низа окна обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,93	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	Фото 20
4.2.2.	Название зоны	1	1	1	Стойка дежурного мед.персонала 3 этажа					
		1	1	1	Поверхность низа окошек справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,2	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
4.2.3.	Название зоны	1	1	1	Врачебные кабинеты 1 этажа					
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
		1	0		на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	6,7,20 на плане
		1	0		на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	3,4,5,13,16,17-31 не плане
4.2.4.	Название зоны	1	1	1	Палаты стационара 3 этажа					8-12,
		1	0		Количество палат с койками для инвалидов на креслах-колясках в обычных отделениях	%	3	3	СП 31-102-99, табл. 14.1	16,17,19,37,38, 41, 42 на плане
5	Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной 1этаж									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					12 и 13 на плане
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	0,15	Не менее 0,75		Фото 21, 22
		1	1	1	Ширина кабины «К»	м	1,58	Не менее 1,65		
		1	0		Глубина кабины «К»	м	2,7	Не менее 1,8	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9		
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		1	0		Крючки для одежды, постельей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина 3 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1		Ширина «К»	м	2,26	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	6 на плане
		1	1	0	Глубина «К»	м	2,0	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0		Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,5	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	Фото 23
		1	0		Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	0		Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	0	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	1	1	1						
		1	0		Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	да			
		1	0		Вход в кабину непосредственно из гардеробной (туалета) «О», «С»	соответствие	да		п.5.3.5	
		0	1	1	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9x1,5м «О», «С»	соответствие	нет			
		1	0		Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем	наличие	да			
		0	1	1	- настенными поручнями	наличие	да		п. 5.3.5	Фото 24
		1	0		- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	да			
		1	0		Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	2,26	Не менее 1,8	п. 5.3.9	
		1	0		Глубина «К»	м	2,0	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
		1	0		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	да		п.5.4.1	
6 Автостоянки										
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	Фото 25
		1	0		Места для транспорта инвалидов «К», «О»					
		1	0		Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	10	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	2,5	3,6	п. 4.2.4	
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	5	6,0		
		1	0		Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 4.2.1	
		1	0		Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Поэтажные планы ПИБ на 3 л.

Заполнил Анкету:

Представитель АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий»

Тел. 89119914509

Никулина Т.В.



09.04.2019 г.

(подпись)

Согласовано:

телефон _____

Должность руководителя
обследованного объекта

Директор Клиники высоких
Медицинских технологий
им. Н.И. Пирогова (поликлиника,
стационар)

ФИО

Федотов Ю.Н.



« _____ » _____ 2019 г.